

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННІ КОШТИ,

виділені для капітального ремонту пасажирських ліфтів у житловому будинку за адресою м. Нетішин, вул. Шевченка , 16, під'їзди 1, 2, у межах Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки.

Роботи з капітального ремонту пасажирських ліфтів у житловому будинку за адресою м. Нетішин, вул. Шевченка , 16, під'їзди 1, 2 завершені у жовтні 2025 року.

1 під'їзд

БУЛО

СТАЛО

Пристрій вводу




Кнопка виклику




Обмежувач швидкості



Запобіжники шафи керування (магнітної станції)





Заміна пружин гальмівного
пристрою ліфта


 - зняті

 - встановлені




MEIZU M6 Note
DUAL CAMERA

Заміна замків і контроликів дверей шахти ліфта (зняті та встановлені)




MEIZU M6 Note
DUAL CAMERA

Заміна троса, пружин та контрроликів_дверей_кабіни ліфта (зняті та встановлені)




MEIZU M6 Note
DUAL CAMERA

Замінені контакти контакторів шафи керування




Заміна контрроликів дверей шахти ліфта (зняті та встановлені)





Встановлені додаткові грузи підлоги
кабіни ліфта

Заміна замків та контрроликів_дверей_шахти ліфта (зняті та встановлені)





MEIZU M6 Note
DUAL CAMERA


2 ПІД'ЇЗД

БУЛО


СТАЛО

Встановлення дугогасячих камер контакторів керування літом





Заміна шківа привода відкривання
дверей кабіни ліфта (знятий та
встановлений)



Заміна пружин гальмівного
пристрою ліфта



- знята



- встановлена



Заміна сигнальної арматури шафи управління ліфта

 - знята

 - встановлена



Заміна кнопки виклику ліфта



- знята



- встановлена



Встановлений поручень кабіни ліфта


Заміна контрроликів дверей шахти ліфта (зняті та встановлені)




Заміна замка дверей шахти ліфта



Заміна контрроликів дверей шахти ліфта (зняті та встановлені)



Заміна тросика і контрроликів механізму відкривання дверей ліфта



Заміна натяжного пристрою троса контролю швидкості руху кабіни
(знятий та встановлений)



Замінені контакти контакторів шафи керування

